

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

Beskrivelse:	aroTHERM VWL 105/5 AS 400 Volt S2 med uniTOWER	
Varmepumpe	Varmtvandsbeholder	
Funktion:	Andel af etageareal:	
Kombineret	1	188 liter
Rumopvarmning	VBV	
12,0	10,9	Nominel effekt
5,0	4,3	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
Test-temperaturer, °C		
+2	+7	Kold side
30	36	Varm side
Udeluft	Udeluft	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
Varmeanlæg		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
7,48		Automatisk, stand-by, W, konstant