

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

Beskrivelse:	aroTHERM VWL 35/5 AS 230 Volt S2 + 200 liter VVB	
Varmepumpe	Varmtvandsbeholder	
Funktion:	Andel af etageareal:	
Kombineret	1	200 liter
Rumopvarmning	VBV	
4,13	4	Nominel effekt
4,5	4,4	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
Test-temperaturer, °C		
+2	+7	Kold side
30	36	Varm side
Udeluft	Udeluft	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
Varmeanlæg		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
4,84		Automatisk, stand-by, W, konstant