

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|
| Beskrivelse: | Vaillant ecoTEC plus VCW 26/1-5 | | | |
| Brændsel | Gas | Gas, Olie eller Biobrændsel | | |
| Antal kedler: | Nominel effekt, kW: | Andel af nom. eff. til VBV produktion, - | | |
| 1 | 19,7 | 1 | | |
| Nominelle virkningsgrader | | | | |
| Belastning, - | Virkningsgrad, - | Kedeltemp., °C | Korrektion, -/°C | |
| 1 | 0,972 | 70 | 0,003 | Fuldlast |
| 0,3 | 1,098 | 33 | 0,0034 | Dellast |
| Tomgangstab | | | | |
| Belastning, - | Tabsfaktor, - | Andel i rum, - | Temp.dif. °C | |
| 0 | 0,0024 | Angives af bruger | 30 | |
| Driftsforhold | | | | |
| 0 | Kedeltemp. min. °C | Angives af bruger | Temp. faktor, b for opstillingsr. | |
| 60 | Blæser mv., W | 2 | EI til automatik, W | |