

## SBi anvisning 213:

### Bygningers energibehov. Be18

<b>Beskrivelse:</b>	ecoTEC plus VC 486/5-5 (H-INT I)			
<b>Brændsel</b>	<b>Gas</b>	Gas,olie eller Biobrændsel		
<b>Antal kedler:</b>	<b>Nominel effekt, kW:</b>	<b>Andel af nom. eff. til VBV produktion, -</b>		
1	44	1		
<b>Nominelle virkningsgrader</b>				
Belastning, -	Virkningsgrad, -	Kedeltemp., °C	Korrektion, -/°C	
1	0,975	70	0,003	Fuldlast
0,3	1,091	33	0,0034	Dellast
<b>Tomgangstab</b>				
Belastning, -	Tabsfaktor, -	Andel i rum, -	Temp.dif. °C	
0	0,008	Angives af bruger	30	
<b>Driftsforhold</b>				
0	Kedeltemp. min. °C	Angives af bruger	Temp. faktor, b for opstillingsr.	
60	Blæser mv., W	2	El til automatik, W	