

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

Beskrivelse:	aroTHERM VWL 105/6 A 400 volt S2 +MEH 97/6 + VIH RW 300	
Varmepumpe	Varmtvandsbeholder	
Funktion:	Andel af etageareal:	
Kombineret	1	281 liter
Rumopvarmning	VBV	
9,2	10,4	Nominel effekt
5	4,8	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
Test-temperaturer, °C		
+2	+7	Kold side
30	36	Varm side
Udeluft	Udeluft	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
Varmeanlæg		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
6,9		Automatisk, stand-by, W, konstant