

SBI anvísing 213: Bygningers energibehov, Be10

Beskrivelse: aroTHERM VWL 55/2

Varmepumpe		Varmtvandsbeholder
Type	Andel af etageareal, -	Volumen 0 liter
Rumopvarm	0	

Rumopvarmning VBV

3,1	4,2	Nominal effekt, kW
3,6	2,7	Nominal COP, -, Inklusive pumper, ventilatorer og automatik
0,8	0	Rel. COP ved 50% last, -

Test-temperaturer, °C

2	7	Kold side
35	55	Varm side

Udeluft Udeluft

Varmeanl Varmeanl

0	0	Kold side: Jordslange, Aftræk, Udeluft eller Anden kilde
0	0	Varm side: Rumluft, Indblæsning eller Varmeanlæg

Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominal COP

Automatik, stand-by, W, (konstant drift)

Varmepumper tilknyttet ventilationen

0	0	Temp. virk.grad for vgv før VP, -
0	0	Dim. indblæsningstemperatur, °C
0	0	Luftstrøm, m³/s

Data for anden kilde