

SBI anvisning 213: Bygningers energibehov, Be10

Beskrivelse: aroTHERM VWL 85/2

Varmepumpe		Varmtvandsbeholder
Type	Andel af etageareal, -	Volumen 0 liter
Rumopvarm	0	
Rumopvarmning		VBV
4,6	7,1	Nominel effekt, kW
3,8	3,0	Nominel COP, -, Inklusive pumper, ventilatorer og automatik
0,8	0	Rel. COP ved 50% last, -
Test-temperaturer, °C		
2	7	Kold side
35	55	Varm side
Udeluft	Udeluft	Kold side: Jordslange, Aftræk, Udeluft eller Anden kilde
Varmeanlæ		Varm side: Rumluft, Indblæsning eller Varmeanlæg
0	0	Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominal COP
0	0	Automatik, stand-by, W, (konstant drift)
Varmepumper tilknyttet ventilationen		
0	0	Temp. virk.grad for vgv før VP, -
0		Dim. indblæsningstemperatur, °C
0	0	Luftstrøm, m³/s

Data for anden kilde