

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

Beskrivelse:	flexoCOMPACT VWF 52/4 luftvand	
Varmepumpe		Varmtvandsbeholder
Funktion:	Andel af etageareal:	
Kombineret	1	171 liter
Rumopvarmning	VBV	
5	5	Nominel effekt
5	4,1	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
Test-temperaturer, °C		
+2	+7	Kold side
30	36	Varm side
Udeluft	Udeluft	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
Varmeanlæg		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
68		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
4,92		Automatisk, stand-by, W, konstant