

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

Beskrivelse:	geoTHERM perform VWS 400/3 S1	
Varmepumpe		Varmtvandsbeholder
Funktion:	Andel af etageareal:	
Kombineret	1	300 liter
Rumopvarmning	VBV	
24,5	22,6	Nominel effekt
4,7	3,9	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
Test-temperaturer, °C		
0	0	Kold side
30	36	Varm side
Kold side	Jordslange	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
Varm side	Varmeanlæg	Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
175,5		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
3,08		Automatisk, stand-by, W, konstant